



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8236CL0506

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HakaGerodur AG Mooswiesstr. 67, CH-9201 Gossau SG
Vertreiber <i>distributor</i>	HakaGerodur AG Mooswiesstr. 67, CH-9201 Gossau SG
Produktart <i>product category</i>	Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1 (8236)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Verbundrohr (PE-RT/Al/PE-RT) für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	HAKATHEN®
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V142/20.1 vom 03.03.2022 (IMA) Baumusterprüfung: V149/17.4 vom 13.11.2018 (IMA) Ergänzungsprüfung: B396/15.1A+B396/15.2A vom 02.02.2016 (IMA) Baumusterprüfung: B295/13.6 vom 22.12.2015 (IMA) Ergänzungsprüfung: B209/13.2+B209/13.3 vom 10.06.2015 (IMA) Baumusterprüfung: B208/13.2 vom 23.12.2014 (IMA) Ergänzungsprüfung: B294/13.5 vom 21.08.2013 (IMA) Baumusterprüfung: B354/10.4 vom 20.12.2012 (IMA) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-1014/21 vom 26.01.2022 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.11.2025 / 22-0039-WNR

70028-01-A-DE

15.02.2023 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
HAKATHEN®	Fertigungsgruppe: 1	Abmessungen: bis 63 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienischen Eignung wird mit „DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der "Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten" des Umweltbundesamtes nachgewiesen:
 Registriernummer: HW-1002DM0774
 Registriernummer: HW-1002DM0775

geprüfte Abmessungen:

14,0 x 2,00 mm (Al: 0,18 mm),
 14,3 x 2,30 mm (Al: 0,18 mm),

16,0 x 2,00 mm (Al: 0,20 mm),
 16,0 x 2,20 mm (Al: 0,20 mm),
 16,0 x 2,20 mm (Al: 0,25 mm),
 16,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm),

20,0 x 2,00 mm (Al: 0,25 mm),
 20,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm),
 20,0 x 2,25 mm (Al: 0,25 mm),
 20,0 x 2,30 mm (Al: 0,25 mm),
 20,0 x 2,30 mm (Al: 0,50 mm),
 20,0 x 2,50 mm (Al: 0,25 mm),
 20,0 x 2,50 mm (Al: 0,40 mm),
 20,0 x 2,50 mm (Al: 0,50 mm),
 20,0 x 2,80 mm (Al: 0,25 mm),

25,0 x 2,50 mm (Al: 0,35 mm),
 25,0 x 2,50 mm (Al: 0,50 mm),
 25,0 x 2,80 mm (Al: 0,35 mm),
 25,0 x 2,80 mm (Al: 0,50 mm),
 25,0 x 3,50 mm (Al: 0,35 mm),

26,0 x 3,00 mm (Al: 0,35 mm),
 26,0 x 3,00 mm (Al: 0,50 mm),

32,0 x 4,40 mm (Al: 0,40 mm),
 32,0 x 3,00 mm (Al: 0,50 mm),

40,0 x 3,50 mm (Al: 0,50 mm),
 40,0 x 4,00 mm (Al: 0,50 mm),

50,0 x 4,00 mm (Al: 0,60 mm),

63,0 x 4,50 mm (Al: 0,80 mm)